Istituto Professionale "Rainulfo Drengot" - Registro protocollo n. /H/2/03 del 09/04/2019









PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE)

A tutti gli operatori economici invitati alla gara n. 7387775 CIG 7852703F80 CUP J34F18000280006

Oggetto:

Procedura negoziata indetta ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera b del decreto legislative n.50 del 18 aprile 2016 per l'affidamento della fornitura delle attrezzature per allestimento del laboratorio di enogastronomia presso la sede di Aversa con la formula "chiavi in mano", da aggiudicare con il criterio del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi del comma 3 dell'art. 95 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Numero Gara 7387775 CIG 7852703F80 CUP J34F18000280006: Richiesta chiarimenti.

Facendo riferimento alle richieste di chiarimento pervenute a questa istituzione scolastica si comunica quanto segue:

- L'impianto di aspirazione della cappa indicata nella leggenda al n. 12 di dimensione 5200x1300x500 deve avere le seguenti caratteristiche minime: Motore cassonato a trasmissione con capacità di aspirazione 12000 MC/H Potenza 3KW 1 velocità trifase con ventola a doppia aspirazione su telaio 15/15 con inverter da 3 KW dotato di potenziometro;
- L'impianto di aspirazione delle cappe indicate nella leggenda al n. 17 di dimensione 2400x1800x500 deve avere le seguenti caratteristiche minime: Motore cassonato a trasmissione con capacità di aspirazione 7500 MC/H Potenza 2,2KW 1 velocità trifase con ventola a doppia aspirazione su telaio 12/12 con inverter da 2,2 KW dotato di potenziometro;
- Per cucina elettrica indicata nella leggenda al n. 8/9 si intende cucina con piano di cottura in vetroceramica ad infrarossi;
- Per cucina elettrica indicata nella leggenda al n. 16 si intende cucina con piano di cottura in vetroceramica ad infrarossi da 2 zone frontali e dotate di contenitore porta spezie;
- I forni indicati nella leggenda ai numeri 19 e 21 sin intendono a vapore diretto;
- L'elemento neutro con vasca indicato nella leggenda al numero 1 deve avere come dimensione minima mm.300x300x300

Aversa, 09/04/2019

Il Dirigente Scolastico (Prof. Nicola Buonocore)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993







